



Świecie, 4 czerwca 2018 r.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz-Trzebień”** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wyjaśniam co następuje:

1. W kosztorysie ofertowym poz. VI. 5 jest „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16 W” natomiast na przekrojach normalnych jest warstwa ścieralna z AC11 S – 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Na etapie wyceny jak i robót należy przyjąć mieszankę mineralno-bitumiczną do warstw ścieralnych AC11S.

2. W kosztorysie ofertowym na poszerzeniach i jezdni występuje tylko w-wa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza) AC 11 W - średnio 4 cm natomiast na przekrojach jest warstwa wiążąca z AC 16w - 4cm i w-wa klinująco- profilująca z AC 11 w - śr. 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Na etapie wyceny jak i robót należy przyjąć ilości podane w kosztorysie ofertowym.

3. Zgodnie z SST D-05.03.13a, D-05.03.05b, D-05.03.05a, D-04.01.00-D.04.04.03 należy wykonać odcinki próbne. Prosimy o określenie dokładnej lokalizacji i dokładnej wielkości odcinka próbnego.

Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonywania odcinków próbnych.

4. Czy ze względu na dużą ilość robót drogowych na rynku (brak mocy przerobowych Wykonawców) Zamawiający wydłuży termin wykonania robót na zadaniu j.w. do 30.11.2018 r?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania w przypadku zaistnienia okoliczności jw. lecz nie dłużej niż do 31.10.2018 r.