

Świecie dn. 08.02.2016 r.

PZD 241/01/2016

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pd. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1256C Stare Marzy Mniszek**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie WT-2 i WT-1 z 2010 r.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie WT-2 i WT-1 2010 r.

2. W kosztorysie ofertowym w poz. 2 ścinanie piłą mechaniczną drzew jest 31 szt, natomiast z opisu technicznego pkt. 10 wynika, że drzew do wycinki powinno być 62 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Zamawiający informuje, że właściwą ilość robót podano w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do SIWZ.

3. Prosimy o załączenie SST oraz opisu technicznego muru oporowego (poz. KO 40).

Odp.

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej właściwą SST.

4. Prosimy o podanie średnicy, rodzaju rury osłonowej (poz. KO 39)

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że rura osłonowa dwudzielna, grubościenna ma mieć średnicę 160 mm.

5. Prosimy o załączenie pozostałych uzgodnień, decyzji wymienionych w projekcie budowlanym.

Odp.

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej właściwe uzgodnienia.

6. W SST 04.07.01 a, 05.03.05,05.03.13 w pkt, 5.6 jest opisane wykonanie odcinka próbnego, Prosimy podanie dokładnej lokalizacji i konkretnej powierzchni powyższego odcinka, Czy odcinek próbny będzie zlokalizowany na przebudowywanym odcinku drogi?

Odp.

Należy wykonać odcinek próbny o powierzchni 350m², zlokalizowany na przebudowywanym odcinku drogi.

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller