



Świecie, 15 listopada 2018 r.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), wyjaśniam co następuje:

1. Prosimy o załączenie na stronie internetowej uzgodnień.

Odp. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej właściwe uzgodnienia.

2. Prosimy o dołączenie na stronie internetowej pozwolenia na wycinkę drzew.

Odp. Stosowna decyzja administracyjna zostanie przekazana wykonawcy w trakcie przekazania placu.

3. Prosimy o załączenie opisu technicznego.

Odp. Zamawiający załączy na swojej stronie opis techniczny.

4. Prosimy o załączenie wykazu zjazdów wraz z powierzchnią (m²) celem weryfikacji podanej powierzchni.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zamieszczona dokumentacja jest wystarczająca do właściwej wyceny i realizacji zadania.

5. Prosimy o załączenie szczegółu konstrukcyjnego wiaty autobusowej.

Odp. Należy ustawić wiaty przystankowe o wym. min. 310x130x240 cm (długość x głębokość x wysokość) wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi i robotami towarzyszącymi ściany: cała konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej, w bocznej ścianie wbudowana szyba hartowana o grubości 8 mm dach: płaski wykonany z blachy ocynkowanej wyposażenie: ławka, tabliczka na rozkład jazdy, kosz na śmieci.

6. Prosimy o zamieszczenie projektu SOR wraz z wykazem znaków pionowych celem weryfikacji ilości.

Odp. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej właściwe dane niezbędne do wyceny.

7. Po przeprowadzonej wizji lokalnej do rozbiórki jest 19 słupków i 19 tarcz znaków natomiast w przedmiarze Rozdział I poz. 10 i 11 jest 30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Zamawiający zamieści skorygowany przedmiar robót.

8. Na załączonym planie sytuacyjnym długość przebudowywanej drogi jest w km od 2+650 do 6+980 tj. 4 330 mb, natomiast w SIWZ pkt 3 podpunkt 3.1 długość przebudowywanego odcinka to 4,2 km. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności jeżeli do przebudowy jest zgodnie z planem 4,33 km to prosimy o poprawienie całości przedmiaru.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiarze robót.

9. W przedmiarze robót dział VI roboty wykończeniowe pozycja nr 8 są Bariery ochronne stalowe N2W2 (długość odcinka nie obejmuje skosów) - 3 odcinki o długości 336 m, natomiast z planu sytuacyjnego wynika, że są 4 odcinki o długości 404m. Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Odp. Zamawiający zamieści skorygowany przedmiar robót.

10. W przedmiarze robót dział V poz. 5 Nawierzchnia z mieszanek mastykowo-grysowej o grubości po zagęszczeniu 4cm (warstwa ścieralna) SMA 11 wynosi 25 320,00 m², natomiast z planu sytuacyjnego z obliczeń wynika 25980m². Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiarze robót.

11. Zgodnie z SST należy wykonać odcinki próbne. Prosimy o określenie dokładnej lokalizacji, konstrukcji i ilości odcinka próbnego.

Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonywania odcinków próbnych.

12. W związku z ryczałtowym rozliczeniem robót prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie wymaga kosztorysu ofertowego.

Odp. Zgodnie z definicją rozliczenia ryczałtowego, o którym mowa zarówno w zapisach kc jak i Pzp nie ma takiego wymogu i Zamawiający nie żąda jego załączenia.

13. W przedmiarze dział VI poz. 2 Opaska szer. 0,75 m z str. P (kruszywo łamane) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 8 cm wynosi 3 165,00 m², natomiast z przekrojów normalnych wynika, że wynosi 6105 m². Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiarze robót.

14. Prosimy o załączenie na stronie internetowej szczegółu znaku aktywnego dział VI poz. "znak aktywny ostrzegawczy z tablicą „Uwaga Dzieci”

Odp. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej właściwą SST.

15. W przedmiarze dział II poz. 12 Ułożenie ścieków podchodnikowych z elementów bet. prefabrykowanych na ławie z bet C13/16 wynosi 10 m, natomiast z planu sytuacyjnego wynika, że jest 270m. Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiarze robót.

16. W przedmiarze dział II poz. 9 Krawężniki betonowe o wym. 15x30 na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm i na ławie betonowej C12/15 bez oporu wynosi 325 m, natomiast wg przekrojów normalnych wynosi 420 m. Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiarze robót.

17. W przedmiarze dział II poz. 10 Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm i na ławie betonowej C12/15 bez oporu wynosi 155 m, natomiast z przekrojów normalnych wynika, że jest 80m. Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiarze robót.

18. W przedmiarze dział II poz. 11 Obrzeża betonowe o wym. 8x25 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3cm i na ławie betonowej C 12/15 z oporem (0,041 m²) wynosi 3 715,00 m, natomiast z przekrojów normalnych wynika, że wynosi 4 080,00 m. Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że na swojej stronie internetowej zamieści skorygowany przedmiar robót.

19. W przedmiarze dział II poz. 13 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm wynosi 2 812,50m², natomiast z przekrojów normalnych wynika, że wynosi 3 375 m². Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że na swojej stronie internetowej zamieści skorygowany przedmiar robót.

20. Dział III na planie sytuacyjnym poszerzenie jezdni str. L wynosi 4 280,00mb, w przedmiarze jest 4220mb prosimy o wyjaśnienie i poprawienie wszystkich ilości w dziale III.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiarze robót.

21. Prosimy o podanie kilometracji w dziale VI poz. 4 Ułożenie korytek bet. skarpowych na ławie betonowej C12/15, poz. 5 Ułożenie prefabrykowanych płyt ażurowych na podsypce cem-piask gr. 5 cm oraz poz. 6 Umocnienie wylotów przepustów narzutem kamiennym w celu weryfikacji.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wskazane elementy betonowe należy ułożyć przy budowanym chodniku od km 2+730 do km 4+880.

22. W przedmiarze dział VI poz. 3 Pobocze gruntowe str. P (materiał z dowozu) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15cm ($2065,0 \cdot 0,5 = 1032,50\text{m}^2$) wynosi 1032,50 m², natomiast z planu sytuacyjnego wynika, że 2200 m². Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiarze robót.