

Świecie dnia 27.11.2017r.
MU/ SO/ PE017P253973/ 834/ 2017
WEO17E246662

**Powiatowy Zarząd Dróg
w Świeciu
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie**

Dotyczy: uzgodnienia planów

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących lokalizacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice, dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany należy uważać jako uzgodnione bez uwag.

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
NIP 559-17-04-734 Regon 092373519
tel. 52 568 32 21-2 fax 52 568 32 29

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

6. GRU. 2017

Świecie n.W., dnia 20..... r.

INSPEKTOR
mgr inż. Michał Kuźma

K/o.:
RD 6-MU a/a

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Świecie
Dyrektor

Michał Kosmański

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

GMINA DRAGACZ
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W DRAGACZU
86-134 DRAGACZ 7A
NIP 559 10 05 404 tel. 52 31 25 11

Powiatowy Zarząd Dróg
SEKRETARIAT

Dragacz, dnia 27.11.2017 r.

ZUK.7021.4.28.2017

Otrzymano dnia 29.11.2017
Nr 3801
Skierowano do

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie

dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice.

- pod zaprojektowanym utwardzeniem placu postojowego na dz. nr 46/2 przebiega sieć wodociągowa ϕ 220. Istniejącą sieć należy umieścić w rurze osłonowej o średnicy większej od wodociągu,
- pod projektowanym zjazdem z drogi powiatowej do dz. nr 112/5 usytuowany jest nadziemny hydrant DN80, który należy przenieść poza projektowy zjazd,
- na wskazanym terenie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

DYREKTOR

inż. Rafał Kosał

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
NIP 559-17-04-734 Regon 092373519
tel. 52 568 32 21-2 fax 52 568 32 29

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

6. GRU. 2017

Świecie n.W., dnia 20.....

INSPEKTOR

Kozłowski
mgr inż. Michał Kozłowski

Sporządziła:
Monika Ziemer
27.11.2017 r.

Bydgoszcz, dnia 23 listopada 2017r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.3.27.2017.TZ.
op. A - 994 /2017

Powiatowy Zarząd Dróg
Świecie

Otrzymano dnia 27.11.2017r.....
Nr 3783.....
Skierowano do

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu
Ul. Hallera 9, 86-100 Świecie

Dotyczy : opinii do prac ziemnych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice, zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie z następującymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,
3. Niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Prace inwestycyjne należy prowadzić bez naruszania granic zabytkowych cmentarzy

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.VII.2003 roku (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.).

Kierownik Delegatury
mgr Elżbieta Dygalszewska

Otrzymuje : adresat

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
NIP 559-17-04-734 Regon 092373519
tel. 52 568 32 21-2 fax 52 568 32 29

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Świecie n.W., dnia 6. GRU. 2017 r.

INSPEKTOR
mgr inż. Michał Kuźma



0045900773114965822