



PZD 241/03/2019

Świecie, 17 stycznia 2019 r.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), wyjaśniam co następuje:

1. Zgodnie z SST należy wykonać odcinki próbne. Prosimy o określenie dokładnej lokalizacji i dokładnej wielkości odcinka próbnego oraz podanie jego konstrukcji.

Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonywania odcinków próbnych.

2. Prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego z kosztorysu wynika warstwa wyrównawcza średnio 3 cm natomiast w decyzji środowiskowej opisana jest warstwa profilowa gr. 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej przekrój konstrukcyjny. Właściwa grubość warstwy profilowej to średnio 3 cm.

3. Prosimy o zamieszczenie na stronie tabeli profilowania.

Odp. Zamawiający nie posiada tabeli profilowania. W ocenie Zamawiającego zamieszczona dokumentacja projektowa i opis przedmiotu zamówienia są wystarczające dla realizacji robót.

4. Załączona została SST dot. Umocniania skarp, rowów i ścieków prosimy o informację czy omyłkowo? – brakuje takiej pozycji w kosztorysie.

Odp. Zamawiający nie przewiduje umocniania, humusowania i obsiewania rowów przydrożnych. Planuje się wyłącznie profilowanie rowów.

p. o. KIEROWNIKA
Sekcji Dróg i Mostów
Michał Kuźma
mgr inż. Michał Kuźma