

PZD 241/04/2016

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Remont drogi powiatowej nr 1271C Pruszcz – Zawada**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

1. Na przekroju nr 4 zaprojektowano warstwę ścieralną zjazdu SMA11 gr. 5cm, zaś kosztorys ofertowy mówi o warstwie ścieralnej z mieszanki AC 11S gr. 5cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Właściwy zakres robót podano w załączniku nr 7 do SIWZ Kosztorysie ofertowym.

2. Na przekroju nr 1,2,3 zaprojektowano warstwę ścieralną jezdni z mieszanki AC11S gr. 4cm, zaś kosztorys ofertowy mówi o warstwie ścieralnej SMA11 gr. 4cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Właściwy zakres robót podano w załączniku nr 7 do SIWZ Kosztorysie ofertowym.

3. Zgodnie z kosztorysem ofertowym należy wykonać opaskę z KŁSM gr.8cm, zaś z przekrojów konstrukcyjnych wynika, że ma być 7cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Właściwy zakres robót podano w załączniku nr 7 do SIWZ Kosztorysie ofertowym.

4. Prosimy o prawidłowe określenie materiału jaki ma być użyty do wykonania opaski.

Odp.

Opaskę należy wykonać z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm.

5. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach realizacji należy ustawić urządzenia zabezpieczające ruch pieszych na podstawie załączonej SST D-07.06.02.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że nastąpiła omyłka pisarska na stronie internetowej zostanie zamieszczona właściwa SST dotycząca ustawienia barier ochronnych.

6. Prosimy o załączenie brakującej SST 05.03.05a.

Odp.

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej właściwą SST.

DYREKTOR

mgr inż. Adam Neller