

UG.7211.7.2018.ŁR

Świekatowo, 31.07.2018 r.

M STUDIO Maciej Wojnowski  
ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17c  
86-100 Świecie

### UZGODNIENIE NR 7 /2018

W nawiązaniu do pisma znak MS-11/01/2018 z dnia 23.07.2018 r. (data wpływu) Gmina Świekatowo potwierdza przebieg i ilość urządzeń (wod-kan) pokazanych na mapie. W celu usunięcia kolizji projektowanej infrastruktury drogowej z gminnymi sieciami wod-kan należy uwzględnić w projekcie przebudowę wodociągu wD100c biegnącego w stronę miejscowości Jania Góra w sposób wykluczający jego pokrycie projektowaną infrastrukturą (rondo). Sieć wodociągowa przeznaczona do przebudowy wykonana jest z rur PE100. Przy projektowaniu przebudowy sieci należy uwzględnić tożsame materiały lub inne odpowiadające parametrycznie istniejącej sieci. Na etapie projektowania należy również uwzględnić przebudowę istniejącego na sieci wodociągowej hydrantu, w sposób wykluczający jego kolizję z infrastrukturą drogową. Gminna Świekatowo nie określa szczegółowych parametrów jakimi powinien cechować się nowy hydrant, jednakże powinien zostać dopasowany do parametrów sieci i spełniać wszystkie obowiązujące normy techniczne. W przypadku pojawienia się na etapie projektowania innych, nie opisanych w niniejszym uzgodnieniu kolizji należy zastosować normy zwyczajowo przyjęte przy projektowaniu tego typu inwestycji.

Z up. WÓJTA  
*Tomard*  
mgr inż. Grzegorz Tomaszewski  
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. M STUDIO Maciej Wojnowski  
ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17c  
86-100 Świecie
2. a/a



