



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŚWIECIU**

86-100 Świecie, ul. Sądowa 5

tel. 52 33 11 253 w 28

fax 52 33 11 294

email: sekretariat@psse-swiecie.pl

Nasz znak: N.NZ – 4009– 2/18

Świecie 25.09.2018r.

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. Poz. 1261 z pozn.zm.) w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z pozn.zm.)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

UZGADNIA

pod względem wymagań sanitarnych i zdrowotnych projekt przebudowy instalacji sieci wodociągowej Świekatowo w ramach projektowanego układu drogowego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock pod następującymi warunkami:

1. wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej należy dobrać z uwzględnieniem korozyjności wody, tak aby nie następowało pogorszenie jej jakości oraz trwałości instalacji, a także aby ich skutków nie wywoływało wzajemne oddziaływanie materiałów, z których wykonano te wyroby,
2. wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie rur powinny być gładkie, czyste, pozbawione bruzd, pęcherzy i innych wad powierzchni,
3. włączenie do eksploatacji wykonanego odcinka sieci wodociągowej może nastąpić po spełnieniu wymagań ujętych w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt budowlany obejmuje opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej będącej w kolizji z nowo projektowanym układem drogowym. Zakres inwestycji przewiduje przebudowę przewodu wodociągowego dn 110x6,6mm PE-HD100 SDR17 PN10, L=55,5m, przebudowę istniejącego hydrantu poza projektowany układ drogowy szt.1 oraz przebudowę istniejących zasuw poza projektowany układ drogowy szt. 2. Z uwagi na lokalizację projektowanego wodociągu przyjęto technologię wykonania przewodu z rur PEHD zgrzewalnych. Przewód należy ułożyć na głębokości ok. 1,6m. Zaprojektowano próbe szczelności i dezynfekcji rurociągu.

W wyniku dokonanego uzgodnienia przedłożony projekt opatrzono w jego części graficznej w klauzulę uzgadniającą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.

Podstawa prawna:

§ 113 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

Pouczenie:

Inwestor w stosunku do którego w pozwoleniu na budowę nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego obowiązany jest zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o zakończeniu budowy tego obiektu i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Otrzymuje:

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Świeciu

Malgorzata Guckowska

Otrzymuje:

1. M. STUDIO, Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Świecie

Do wiadomości :

1. HK
2. a/a

217

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świecie

Magorzata Cuckowska

Uzgodniono na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1472 z późn. zm.) opinię z dnia 15.03.2018 nr *MS.4003.1113* Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świecie.

- - - - - Proj. wodociąg de110x6.6mmPE-HD - przebudowa
- x - x - x - - - - - Istn. wodociąg do likwidacji
- - - - - Proj. branża elektryczna wg odrębnego uzgodnienia
- - - - - Zakres opracowania



Proj. układ drogowy - wg odrębnego uzgodnienia

Jednostka projektowa:		Zamawiający:	
M STUDIO		Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Projektant: mgr inż. Hanna Baranek		Numer uprawnień: KUP/0144/PWOS/13	
Projektant wykonawczy: mgr inż. Magdalena Plezack-Fiedel		Numer uprawnień: KUP/0061/PWOS/14	
Data: 08.2018		nr rys.: 1	
Faza: PB-W		Tom: IV	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Plan sytuacyjny - przebudowa wodociągu SKALA 1:500			
Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świątkowo-Serock			
Branża: SANITARNA			
Typy rysunków: SANITARNA			

Dbr. Świątkowo

Dbr. Mate Łąkie

