

**Powiatowy Zarząd Dróg**  
SEKRETARIAT

Otrzymano dnia 10.09.2019 DA  
Nr 2988  
Skierowano do MTR

Świecie dnia: 06.09.2019r.  
OD1/RD6/109/2019/UL  
WEO19E 222 727

**Powiatowy Zarząd Dróg**  
**ul. Gen. Józefa Hallera 9**  
**86-100 Świecie**

**Dotyczy: uzgodnienia planów**

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących „Przebudowy drogi powiatowej 1046C Bładzim – Drzycim – Laskowice Etap I oraz Etap II „ dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany należy uważać jako uzgodnione z uwagami:

1. W miejscach skrzyżowań projektowanej drogi z istn. kablami energetycznymi, oraz na podjazdach założyć na kable rury ochronne dwudzielne lub istniejące przepusty przedłużyć
2. Istniejące kable energetyczne kolidujące z proj. drogą przełożyć poza krawędź drogi.
3. Prace przy naszych urządzeniach wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego.
4. W przypadku konieczności zmian niwelacji terenu skonsultować ten fakt z RD Świecie celem zachowania ułożenia kabli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Dostarczyć do RD Świecie podkład geodezyjny nowych tras kabli.
6. Na Planach Zagospodarowania Terenu Etap I rys. 4, 9, 14, 15, 16, 17 oraz Etap II rys. 2, 3, i 14 naniesiono istniejącą infrastrukturę Enea Operator .
7. Na Planie Zagospodarowania Terenu Etap I rys. 10 naniesiono projektowany kabel niskiego napięcia. Przed rozpoczęciem prac sprawdzić zaawansowanie jego budowy.
8. Na Planie Zagospodarowania Terenu Etap I rys. 18 naniesiono kabel średniego napięcia nie będący własnością Enea Operator.
9. Uzgodnienie jest ważne do dnia 06.09.2020r.

K/o.:  
RD 6-MU a/a

**Enea Operator Sp. z o.o.**  
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Świecie  
z up.

*Krzysztof Gołębiowski*  
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji