



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Świecie, 4 listopada 2020 r.

PZD 241/14/2020

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock. Etap II - wykonanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock”** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udzielił w dniu 03.11.2020 r. odpowiedzi na zadane pytania. Po ponownym przeanalizowaniu złożonych wyjaśnień **w pytaniu nr 32** Zamawiający omyłkowo odpowiedział, że wyraża zgodę na zastosowanie gruzu betonowego na warstwę podbudowy.

W związku z powyższym odpowiedź na pytanie nr 32 będzie następująca:

32. Pytanie: Czy na warstwę podbudowy można zastosować gruz betonowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Kierownik
Sekcji Dróg i Mostów

mgr inż. Michał Kuźma