



Świecie, 12 grudnia 2016 r.

**PZD 241/13/2016**

**Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl- Wielki Lubień**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

**1.** Informujemy, że powstała aktualizacja wymagań WT-1 oraz WT-2. Czy Zamawiający akceptuje zaprojektowanie mieszanki na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni według WT-1 2014 oraz WT-2 2014.

**Odp.**

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej właściwe SST.

**2.** Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień. 3.2 Zakres rzeczowy przebudowy drogi powiatowej nr 1218C, klasy Z (kategoria ruchu - KR2) na długości około 12,8 km. Czy Zamawiający podtrzymuje wykonanie i zaprojektowanie wszystkich warstw mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 2.

**Odp.**

Pkt 3.2 SIWZ mówi o przebudowie 1,6 km drogi powiatowej nr 1218C. Dla wszystkich warstw bitumicznych należy przyjąć kategorię ruchu KR2.

**3.** Zwracamy się o zamieszczenie wymagań dla SMA11 sugerowanej przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym i na przekrojach 1218C, gdyż załączona SST D-05.03.13a, nie przewiduje wykonania SMA11 dla KR2.

**Odp.**

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej właściwe SST.

**4.** Prosimy o podanie koloru kostki betonowej grubości 8cm oraz czy ma być z fazą czy bez - zatoki i perony poz. 36.d4.

**Odp.**

Zamawiający wyjaśnia, że na chodnikach i peronach należy ułożyć kostkę z fazą koloru szarego.

5. Prosimy o podanie koloru kostki betonowej grubości 6cm oraz czy ma być z fazą czy bez - zatoki i perony poz. 37.d4.

**Odp.**

Zamawiający wyjaśnia, że na chodnikach i peronach należy ułożyć kostkę z fazą koloru szarego.

6. Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania warstwy podbudowy na poszerzeniu, zatoce oraz na zjazdach mieszanki wapienno-żwirowej?

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej.

7. Prosimy o określenie kategorii ruchu na projektowanej przebudowie drogi.

**Odp.**

Zamawiający wyjaśnia, że kategorię ruchu opisano w pkt 3.2 SIWZ.

8. Prosimy o wskazanie na przekrojach miejsca wykonania poszerzenia w ciągu głównym jezdni.

**Odp.**

Zamawiający wyjaśnia, że poszerzenie należy wykonać na długości 1,6 km po stronie prawej.

9. Prosimy o uściślenie powierzchni poszczególnych warstw na poszerzeniu jezdni ponieważ w przedmiarze nie uwzględniono odsadzek.

**Odp.**

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej poprawiony kosztorys ofertowy.

**DYREKTOR**  
*mgr inż. Adam Meller*